



Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
ul. Raciborska 37
40-074 Katowice

Katowice, dnia 09.03.2017r.

ASP-DAT-2312 - 15 /2017

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 7 marca 2017 r do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu Zapytania ofertowego dot. zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro na wykonanie przeglądów i konserwacji oraz serwis instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, systemu detekcji C.O. i LPG oraz ściany lakierniczej w budynkach Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37, ul. Raciborskiej 50 i ul. Koszarowej 19.

Treść wspomnianych prośb jest następująca:

Pytanie nr 1:

W treści jest mowa o autoryzowanym serwisie urządzeń. Dla urządzeń konkretnie których marek wymagają Państwo certyfikatu?

Pytanie nr 2:

W treści tekstu jest mowa o uprawnieniach budowlanych. Jakich konkretnie (w jakim zakresie) uprawnień budowlanych Państwo wymagają? Czy mówimy tutaj o uprawnieniach kierownika budowy / projektowych / SEP?

Pytanie nr 3:

W podpunkcie odnośnie przeglądów przewodów kominowych jakich konkretnie uprawnień Państwo wymagają? Czy mówimy tutaj o uprawnieniach kominiarskich?

Pytanie nr 4:

Kto będzie / jest gwarantem na urządzenia klim. – went.

Ad. 1).

Autoryzowany serwis urządzeń był wymagany w okresie gwarancyjnym. W związku z upływem okresu gwarancyjnego Wykonawca wybrany w drodze niniejszego zapytania nie musi być autoryzowanym podmiotem wymienionych w zapytaniu urządzeń. Wszelkie wymagania w zakresie Wykonawcy i personelu Wykonawcy są określone w zapytaniu ofertowym, w szczególności w pkt. 1 ppkt 5.

Ad. 2) i 3).

Z uwagi na to, iż w ramach wykonywanych usług Wykonawca winien dokonać m.in. **sprawdzenia stanu technicznego instalacji wentylacji zgodnie z art. 62 ust. 6 ustawy – Prawo budowlane**, „Kontrolę

u.ketp
Y

Województwo

przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych powinny przeprowadzić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wentylacji.”

w treści Zapytania Ofertowego pkt I pkt. 5 ppkt 2 Zamawiający wskazał, iż;

„Przeglądy winny być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. ”

Te 2 zapisy należy powiązać ze sobą, jak również art. 62 ust. 1 pkt. 1)c) i ust. 6 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym;

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać:

Osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Mając na uwadze powyższe, Wykonawca winien dysponować pracownikiem, który w ramach przeglądu i konserwacji dokona kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych. Taka osoba winna mieć uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Z uwagi na charakter tych czynności oraz kubaturę budynków winny to być uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Jeżeli chodzi o inne uprawnienia, to zgodnie z załączonym do postępowania wzorem umowy:

Wykonawca oświadcza, że zamówienie będzie wykonywane jedynie przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony, także w zakresie bhp personel, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy obsłudze urządzeń i instalacji objętych zamówieniem, zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi producenta z zachowaniem najwyższej staranności.

Ad. 4)

W trakcie realizacji umowy urządzenia będą już po okresie gwarancyjnym.

Wykonawcą robót w budynku przy ul. Raciborskiej 50 było Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A., w okresie gwarancyjnym z ramienia ww. firmy, serwisu i konserwacji urządzeń dokonywała firma AMPAR KLIMA Sp. Z o. o.

W związku z wyjaśnieniami dotyczącymi treści Zapytania Ofertowego, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16.03.2016r.

Zamawiający

REKTOR

prof. dr hab. Antoni Cygan

Ciekawo