

Pismo: ASP-DAT-ZP-01-2018/7

Katowice dnia: 2018-02-15

ODPOWIEDŹ nr 3
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-02-13 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Wykonanie robót budowlanych wewnątrz budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50.

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

W projekcie instalacji elektrycznej dodatkowych gniazd 400V, 230V oraz gniazd internetowych w budynku ASP w punkcie 3 jest informacja odnośnie gniazd w pomieszczeniu: Sala A011 – segment A.

„W celu doprowadzenia zasilania w obszarze środkowym na Sali zaprojektowano rozdzielnice opuszczane PWX typu Pegasus 4xGS. Do rozdzielnic PWX należy doprowadzić kabel YLY3x4mm² z istniejącej rozdzielnicy RAO. Rys. nr E-09”.

Czy projektowane rozdzielnice podwieszane PWX mają być:

1. opuszczone na stałe – jeśli tak to na jakiej wysokości?
2. Opuszczane/podnoszone za pomocą dodatkowej instalacji wyciągowej?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zaprojektowane rozdzielnice PWX mają być opuszczane ręcznie, do poziomu podłogi Sali Otwartej A011 – segment A.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej Akademii.

Zamawiający



REKTOR
Prof. dr hab. Antoni Cygan

