

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wentylacja pomieszczenia z zabudowaną czterospornikową drukarką sitodrukową ATMACE 710/G w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Koszarowej 19
ADRES INWESTYCJI : Katowice, ul. Koszarowa 19
INWESTOR : AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH
ADRES INWESTORA : UL. RACIBORSKA 37, 40-074 KATOWICE
BRANŻA : Inżynieryjno - instalacyjna, elektryczna, budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Franciszek Budny (Wielobranzowa)
DATA OPRACOWANIA : 2017 r. styczeń

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017 r. styczeń

Data zatwierdzenia

mgr inż. BUDNY FRANCISZEK
Upoważniony
- projektant, kierownik biurowy robót
(specj. instal. inżynier, zakł. instal. sieci i uzqdz. sanit.,
nr osw. 97 03 97/02/03)
do Bezpieczeństwa i Eksploatacji instal. sieci i instal. ciepła, gaz. i elektr.
(świad. kwalifik. G-1/B, G-1/E, G-2/B, G-2/E, G-3/B, G-3/E)
Dyplom: Instytut Energetyki i Automatyki Ekocenergetyki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wentylacja pomieszczenia z zabudowaną czterospornikową drukarką sitodrukową ATMACE 710/G w budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Koszarowej 19 w Katowicach					
1		Wentylacja pomieszczenia z zabudowaną czterospornikową drukarką sitodrukową ATMACE 710/G w budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Koszarowej 19 w Katowicach			
1.1	Wycena własna analiza indywidualna	Montaż 4 mierników ozonu wraz z systemem ostrzegania (dźwiękowy lub świetlny) sygnalizującym przekroczenie dopuszczalnego stężenia ozonu w powietrzu; miernik należy zamontować na wysokości ok. 1 m nad podłogą,	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
1.2	Kalkulacja własna analiza indywidualna	Pomiar wydajności instalacji wentylacji nawiewnej w pomieszczeniu	miar		
		1	miar	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3	Kalkulacja własna analiza indywidualna	Pomiar wydajności instalacji wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu	miar		
		1	miar	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4	Kalkulacja własna analiza indywidualna	Pomiar wydajności instalacji odciagu miejscowego w pomieszczeniu Krotność = 3	miar		
		1	miar	1.000	
				RAZEM	1.000

mgr inż. **BUDNY FRANCISZEK**
 Uprawniony
 - projektant, kierownik budowy i nadzór
 (specj. instal. inżynier, zakres instal. sieci i urządzeń, sanit.,
 nr ewid. 197 53, 93/000 000 000
 do Dozoru i Eksploatacji urządzeń grzewczych, ciepł., gaz. i elektr.
 (Świad. kwalifik. 6-1, D, 6-1/E, 6-2/E, 6-3/E, 6-3/E)
 Dyplom z tytułu specjalności Eksploatacji Energetyki