

OZNACZENIA

KP — kratka przepływowa w dolnej części drzwi o powierzchni czynnej min. 220cm2

2014-07-03

TEMAT	**Zmiana sposobu użytkowania antresoli pomieszczeń pomocniczych poddasza na pracownie oraz pokoje gościnne**				BRANŻA
ADRES	**Katowice ul. Koszarowa 17 dz. nr 24/2 i 27/3**				**P.B. IS**
NAZWA RYS.	**Rzut poddasza - instalacje wentylacyjne**				
	NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS	NR RYS.	ILOŚĆ RYS.
AUTOR PROJ.	Anna Szwengiel	SLK/2784/PWOS/09		**S.02**	**2**
SPRAWDZAJĄCY	Anna Skawińska	411/88		SKALA **1:100**	

STUDIO ARCHITEKTURY ARKADIUSZ PŁOMECKI ul. Jordana 60/9, 41-813 Zabrze