

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Raciborska 37
40-074 Katowice

Pismo: ASP-DAT-ZP-11-2013/2

Katowice dnia: 2013-10-30

ODPOWIEDŹ Nr 1
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Upzejmie informujemy, iż w dniu 2013-10-30 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

"Wykonanie robót budowlanych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków ASP w Katowicach"

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Zapytanie nr 1

Proszę o udostępnienie zestawienia stolarki przeznaczonej do wymiany?

Odpowiedź:

Zestawienia materiałów, w tym również zestawienie stolarki zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.asp.katowice.pl pod nazwą:

1. Zestawienie materiałów do System sygnalizacji oddymiania klatki schodowej – IIIp-Poddasze, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego pisma;
2. Zestawienie materiałów do Robót ogólnobudowlanych p.poż., stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Zapytanie nr 2

Proszę o informację czy na obiekcie jest zainstalowany już system SSP, który wymaga rozbudowy, czy jest to nowy autonomiczny system?

Odpowiedź

W budynku ASP w Katowicach przy ul. Koszarowej 19 nie zainstalowano dotychczas systemu SSP. Systemy oraz urządzenia znajdujące się obecnie w budynku ASP w Katowicach przy ul. Koszarowej 19 zostały wymienione i szczegółowo opisane w pkt. 3.1.11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca zgodnie z zapisem pkt. 3.1.12 SIWZ powinien zapewnić, aby oferowane systemy były kompatybilne z systemami znajdującymi się obecnie w budynku.

Zapytanie nr 3

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie dowolnego systemu SSP ? Proszę o podanie głównych cech funkcjonalnych, którymi ma się kierować wykonawca przy doborze systemu?

Odpowiedź

Szczegółowe informacje dotyczące Systemu Powiadamiania Głosowego znajdują się w udostępnionej na stronie Zamawiającego dokumentacji projektowej, którą stanowi PROJEKT TECHNICZNY – System Powiadamiania Głosowego (pkt. 2 Opis systemu) oraz PRZEDMIAR ROBÓT. Pozostałe wymagania Zamawiającego zostały opisane w pkt. 3.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie nr 4

Proszę o podanie wymaganego terminu gwarancji na wykonane prace?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisem pkt. 8.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił:

- na wykonane prace budowlane rękojmi i gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy;
- gwarancji jakości na materiały, zamontowane maszyny i urządzenia na okres wynikający z gwarancji producenta danego materiału/urządzenia/sprzętu, jednak nie krótszy niż 18 miesięcy.

Pozostałe Warunki gwarancji zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ_Dokument gwarancyjny oraz Załącznik nr 8 Wzór umowy (Zadanie nr 1) §6 Gwarancja i rękojmia.

Zapytanie nr 5


Czy wymagana gwarancja na zastosowane urządzenia i systemy ma być zgodna z gwarancją producenta?

Odpowiedź

Odpowiedź na zapytanie znajduje się w pkt. nr 4 niniejszego pisma.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesełane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający

Rektor

prof. dr hab. Antoni Cygan