

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Raciborska 37
40-074 Katowice

Pismo: ASP-DAT-2312-9-2015/1

Katowice dnia: 2015-04-08

**ODPOWIEDŹ na
zapytanie**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-04-08 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu zapytania ofertowego dot. zamówienia poniżej 30.000 euro na:
„Wykonanie przeglądu i konserwacji (wraz z wymianą filtrów) instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzatorów w budynkach Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37 i ul. Koszarowej 19”

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Prosimy o przesłanie wykazu filtrów w centralach wentylacyjnych, gdyż po podanych symbolach central, producent nie poda nam informacji jakie filtry zostały zainstalowane w urządzeniach. Prosimy o podanie ich ilości, typu (kaseta, kieszeń?) klasy (G4, F7?) oraz wymiarów filtrów.

2. W treści formularza oferty widnieje zapis:

„dysponować pracownikami, którzy posiadają uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i będą wykonywać zamówienie.”

Czy ten zapis oznacza, że osoby wykonujące fizycznie prace serwisowe mają powyższe uprawnienia posiadać, czy tylko osoba nadzorująca pracę serwisantów?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad 1. Zamawiający nie dysponuje wykazem filtrów w centralach wentylacyjnych, a jedynie częściowymi danymi, które mogą pomóc w ustaleniu rodzaju filtrów.

Poniżej stosowne dane.

Raciborska 37 :

- GOLD 20C – filtry kieszeniowe klasy EU5 (kpl. naw/wyw)
- GOLD 40C – filtry kieszeniowe klasy EU5 (kpl. naw/wyw)

Koszarowa 19 :

- VBW SKW 4-P-2500-3-1 nr fabryczny A 8662/04
- VBW SKW 4-P-2500-3-1 nr fabryczny A 8663/04

- VBW SPS 1-P-2000/600-SDEWH-1-3-1 nr fabryczny C 8848/03
- Hermes – C 6269/07
- Hermes – C 6270/07
- Hermes – C 6271/07
- Hermes – C 6272/07
- Hermes – C 6273/07

Ad 2. Zgodnie z pkt 3 formularza oferty oraz pkt 1 ppkt 1 zapytania ofertowego „przeeglądy mają być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych”.

Powyższe wynika z art. 62 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Kontrolę przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych powinny przeprowadzić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wentylacji.

Z przeprowadzonych czynności / sprawdzeń Wykonawca winien sporządzić protokół potwierdzony przez osobę o w/w uprawnieniach.

Informujemy, że, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym rozesłano zapytanie ofertowe i zamieszczono na stronie internetowej.

Zamawiający

REKTOR
prof. dr hab. Antoni Cygan