

ODPOWIEDŹ Nr 2

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2010-08-27 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru oraz instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Przedmiar do „instalacji sygnalizacji pożaru” - w poz. 16 przedmiar określa ilość przewodu do ułożenia na **12 m** (przewód mikrofonowy ?!) – nie wydaje się możliwym zainstalowanie systemu sygnalizacji pożaru z użyciem tak małej ilości przewodu; przewód mikrofonowy nie ma żadnego zastosowania w systemach sygnalizacji pożaru. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o odpowiednie ilości przewodów właściwego rodzaju oraz przedmiar sposobu ich montażu (w listwach elektroinstalacyjnych, pod tynkiem, na tynku na uchwytych?) i związanych z tym materiałów instalacyjnych.
2. Przedmiar do „instalacji DSO” – czy montaż systemu DSO nie wymaga w ogóle okablowania? Prosimy uzupełnić przedmiar o pozycje związane z przygotowaniem tras kablowych i układaniem przewodów z podaniem ilości i typu.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1 Oprzewodowanie zostało wykonane, natomiast w poz. 16 przedmiaru nastąpił błąd w nazewnictwie, gdyż dotyczy to kabla YnTKSY 1x2x0,5 jako połączenia między centralą p.poz. a szafą DSO.

Ad. 2 Przetarg dotyczy dostawy, montażu oraz uruchomienia instalacji. Oprzewodowanie zostało wykonane wcześniej.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz udostępnione na stronie internetowej.

Zamawiający

REKTOR

prof. Marian Oslisło