

ODPOWIEDŹ Nr 3
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2010-08-29 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru oraz instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. W przedmiarze DSO nie została ujęta Szafa Rack z zasilaniem – Zostanie ona dostarczona przez Inwestora?
2. Po co w przedmiarze SSP jest pozycja 16 która zawiera przewody mikrofonowe?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

- Ad. 1 W projektowany system nie posiada dodatkowej szafy zasilającej – w przypadku zaoferowania systemu który wymaga takiej szafy należy w ofercie ująć jej cenę.
- Ad. 2 W poz. 16 przedmiaru nastąpił błąd w nazewnictwie, gdyż dotyczy to kabla YnTKSY 1x2x0,5 jako połączenia między centralą p.poz. a szafą DSO.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz udostępnione na stronie internetowej.

Zamawiający

REKTOR

prof. Marian Osiński