

ODPOWIEDŹ Nr 4
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2010-08-30 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru oraz instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. W związku z informacjami zawartymi w SIWZ dla przetargu ASP-DAT-ZP-09/2010 (instalacja SSP i DSO w budynkach ASP w Katowicach) proszę o wyjaśnienie czy dla obu systemów wykonano już kompletne oprzewodowanie (łącznie z zasilającym i okablowaniem sterowań).

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1 Przetarg dotyczy dostawy, montażu oraz uruchomienia instalacji. Oprzewodowanie zostało wykonane wcześniej.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz udostępnione na stronie internetowej.

Zamawiający

REKTOR

prof. Marian Osliślo