

**ODPOWIEDŹ Nr 7**  
**na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2010-09-02 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru oraz instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności ilościowych dot. systemu DSO pomiędzy specyfikacją materiałów w projekcie technicznym a zestawieniem materiałów zamieszczonym w przedmiarze.
2. Czy w ofercie należy ująć okablowanie oraz osprzęt elektroinstalacyjny dla systemu DSO oraz SAP?
3. Czy w projekcie występują wskaźniki zadziałania?
4. Czy w ofercie należy wycenić wykonanie pomiarów zrozumiałości mowy?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1 Obowiązują ilości wg rzutów poszczególnych kondygnacji.

Ad. 2 Przetarg dotyczy dostawy, montażu oraz uruchomienia. Oprzewodowanie zostało wykonane wcześniej.

Ad. 3 W projekcie nie występują wskaźniki zadziałania.

Ad. 4 Przetarg dotyczy dostawy, montażu oraz uruchomienia, wobec powyższego należy wykonać wszystkie wymagane niezbędne pomiary.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz udostępnione na stronie internetowej.

Zamawiający

**REKTOR**

*prof. Marian Oslisło*