

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Raciborska 37
40-074 Katowice

Pismo: ASP-DAT-ZP-04/2010/5

Katowice dnia: 2010-07-05

ODPOWIEDŹ Nr 2
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2010-06-30 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru oraz instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Proszę o udzielenie informacji w jakich godzinach Zamawiający przewiduje prowadzenie prac.
2. Czy Zamawiający zezwala na prowadzenie prac w godzinach nocnych?
3. Proszę o udzielenie informacji czy Zamawiający dysponuje zamkniętym pomieszczeniem które będzie w stanie udostępnić Wykonawcy do składowania materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotowego zadania.
4. Na mocy ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. art. 1 pkt. 1 oraz art.2 pkt. 1 proszę o podanie budżetu, jaki Zamawiający **zamierza** przeznaczyć na zrealizowanie w/w zadania.
5. Na mocy ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. art. 1 pkt. 1 oraz art.2 pkt. 1 proszę o podanie kwoty, jaką Zamawiający **może** przeznaczyć na zrealizowanie w/w zadania.

6. Zgodnie z treścią § 5 art. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 16.10.2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2008 r., Nr 188, poz. 1154) uprzejmie proszę o przesłanie faxem lub mailem kopii protokołu (dotyczącego wartości szacunkowej zamówienia).

7. Między rysunkami a przedmiarem robót występują następujące rozbieżności:

LP	URZĄDZENIE	JM	PRZEDMIAR ROBÓT	RZUTY	SCHEMAT BLOKOWY
1.	Moduł kontroli linii głośnikowej	szt	6	9	6
2.	Czujka optyczna dymu	szt	82	80	82
3.	Przycisk ROP	szt	20	22	20

Proszę jednoznacznie określić, które ilości są poprawne i zgodnie z nimi zaktualizować przedmiar robót.

8. Proszę o sprecyzowanie czy rozliczenie za w/w zadanie jest: ryczałtowe czy kosztorysowe.

9. Zgodnie z SIWZ pkt. 3.9 „W roku 2010 zakończyły się roboty modernizacyjne wewnątrz budynku, w trakcie których wykonano, zgodnie z dokumentacją projektową, przewodowanie (poprowadzono trasy kablowe), stanowiące przygotowanie do instalacji sygnalizacji pożaru i Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego.”. W projekcie technicznym instalacji DSO pkt. 7 znajduje się specyfikacja materiałów, w której wymienione są: przewody, koryta, rury itp. Proszę o wyjaśnienie czy należy wycenić w/w materiały oraz o ewentualną korektę przedmiaru.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1 i 2 Godziny prowadzenia prac Zamawiający uzgodni z Wykonawcą na etapie podpisania Umowy. Zamawiający zakłada, że prace będą prowadzone pomiędzy godziną 7 – 19.

Ad. 3. Tak, takie pomieszczenie zostanie udostępnione Wykonawcy.

Ad. 4 i 5 Zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia poda bezpośrednio przed otwarciem ofert.

Ad. 6. Zgodnie z §5 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego kopię protokołu udostępnia się na wniosek. Stąd Zamawiający przesłał Wykonawcy składającemu wniosek kopię protokołu faksem bądź mailem.

Ad. 7. Obowiązującą ilość: modułów, czujek optycznych oraz przycisków ROP przedstawiają rzuty. Wobec powyższego w przedmiarze oraz kosztorysie ofertowym należy przyjąć ilości wynikające z rzutów.

Gładyszka

Ad. 8. Rozliczenie za w/w zadanie jest kosztorysowe.

Ad. 9. Oprzewodowanie do przedmiotowych systemów zostało już wykonane, wobec powyższego nie należy uwzględniać żadnych tras kablowych

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający
Z up. REKTORA
PROREKTOR

dr hab. Wiesław Gdowicz
prof. ASP

Handwritten signature