

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Raciborska 37
40-074 Katowice

Pismo: ASP-DAT-ZP-5/2012/5

Katowice dnia: 2012-04-16

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-04-16 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Budowę Studio Dźwięku w budynku ASP przy ul. Koszarowej 19 w Katowicach, adaptację pomieszczenia rozdzielni elektrycznej na pomieszczenie dydaktyczne oraz wykonanie drobnych prac remontowych w budynku przy ul. Koszarowej 19 w Katowicach.,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. W nawiązaniu do zapisów pkt.3.1 (zapewnienie nieodpłatnych okresowych przeglądów i konserwacji zainstalowanych urządzeń klimatyzacyjnych w okresie gwarancyjnym [w terminach i według częstotliwości wymaganej przez producenta]) oraz pkt. 8.1 (wyodrębnienie dodatkowej pozycji dot. min. nieodpłatnego serwisu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych w okresie gwarancyjnym oraz samą gwarancję) SIWZ, prosimy o wyjaśnienie, czy należy tu wycenić tylko serwis i przegląd wg wytycznych producenta (np. dwa razy w roku), czy też należy w tym miejscu uwzględnić ponadto bieżącą eksploatację urządzeń, np. wymianę filtrów, która przypadać będzie przynajmniej 2 razy w miesiącu?

Gyabonnie


Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1 W dodatkowej pozycji o której mowa w pkt. 8.1 siwz należy ująć serwis i przegląd wg wytycznych producenta (np. dwa razy w roku), uwzględniając w nim każdorazowo koszt wymiany filtrów powietrza.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

KANCLERZ


mgr Iwona Herszlikowicz