


**LISTA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:**

- B- oprawa św. rastrowa 2x36W SLA
- P - oprawa świetlówkowa 2x36W IP56

**UWAGA:**

Instalacje oświetlenia wykonać przewodem YDY 3\*1,5mm<sup>2</sup> 750V pod tynkiem.  
 Instalacje gniazd wykonać przewodem YDY 3\*2,5mm<sup>2</sup> 750V pod tynkiem.  
 Wyłącznik zabudować na wysokości 1,25m.  
 Gniazda zabudować na wysokości 0,35m.

 Handel Projektowanie Wykonawstwo 44-251 Rybnik ul. Gronowa 26	Temat Instalacja elekt. w laboratorium dźwięku w budynku ASP Katowice ul. Koszarowa 19
	Inwestor Akademia Sztuk Pięknych Katowice
Tytuł Plan instalacji ośw. i gniazd dla pom. adaptowanego – parter	Nr rys. <b>E-06</b>
Projektował mgr inż. P. Dyla	Nr upr. 534/91
Podpis	Data 2011-12