

Katowice, dnia 04.04.2015 r.

ASP-DAT-2312-9 /2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37, 40-074 Katowice zaprasza do składania oferty na wykonanie przeglądu i konserwacji (wraz z wymianą filtrów) instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzatorów w budynkach Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37 i ul. Koszarowej 19.

I. SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dwóch przeglądów i konserwacji (wraz z wymianą filtrów) instalacji wentylacji mechanicznej oraz dwóch przeglądów konserwacyjnych klimatyzatorów w budynkach Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37 i ul. Koszarowej 19.

Przeglądy będą wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wykaz urządzeń objętych przedmiotem zamówienia

Miejsce realizacji	Centrale wentylacyjne	Agregaty chłodnicze	Klimatyzatory
Raciborska 37	Centrala nawiewno – wywiewna: <ul style="list-style-type: none"> • GOLD 20C – 1szt. • GOLD 40C – 1szt. 	COOL DX 20A – 1 szt. COOL DX 40A – 1 szt.	brak
Koszarowa 19	Centrala nawiewna : <ul style="list-style-type: none"> • SKW-4-P-2500-3-1 VBW– 2 szt. • SPS-1-P-2000/600 SDEWH-1-3-1 VBW– 1 szt. • HERMES APN-2P 2000/400 CP – 5 szt. 	brak	<u>Serwerownia</u> Klimatyzator FUJITSU : <ul style="list-style-type: none"> • Jednostka zewnętrzna wspólna AOYA-18LA3 – 1 szt. • Jednostka wewnętrzna



	Wentylatory wyciągowe : <ul style="list-style-type: none"> • Silvent 315 – 3 szt. • TD-100-250 – 3szt. 		ścienna ASYA07LA – 1 szt. <ul style="list-style-type: none"> • Jednostka wewnętrzna ścienna ASYA14LA – 1szt. <u>Studio dźwięku</u> Klimatyzator Mitsubishi Electric : <ul style="list-style-type: none"> • Jednostka wewnętrzna PAR-RP-BA – 1szt. • Jednostka zewnętrzna SUZ-KAV35 VA2 – 1 szt.
--	--	--	--

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca winien złożyć ofertę na wykonanie usługi w dwóch budynkach.

Wymagania Zamawiającego :

W ramach zamówienia Wykonawca wykona:

- 1) Sprawdzenia stanu technicznego instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich czynności konserwacyjnych wymaganych dla poprawności działania instalacji i urządzeń, w tym:
 - wymiana filtrów,
 - kontrola działania przepustnic,
 - kontrola pracy wentylatora (naciąg paska, głośność, przepływ, jakość dławnic),
 - sprawdzenie działania nagrzewnic elektrycznych (kontrola połączeń elektrycznych),
 - sprawdzenie poprawności działania automatyki (kontrola zabezpieczeń),
 - pomiar poboru prądu przez urządzenie na poszczególnych fazach,
 - sprawdzenie kolejności faz,
 - pomiar przepływu powietrza,
 - sprawdzenie szczelności połączeń z kanałami.
- 2) W ramach przeglądu klimatyzatorów Wykonawca dokona :



- czyszczenia chemicznego jednostek wewnętrznych i zewnętrznych oraz dezynfekcji parownika,
- czyszczenie filtra powietrza w jednostce wewnętrznej,
- sprawdzenie instalacji odprowadzającej kondensat (czyszczenie, uszczelnianie, izolacja),
- czyszczenie parownika oraz sprawdzenie szczelności układu chłodniczego,
- sprawdzenie części elektrycznej i sterowania,
- sprawdzenie części elektrycznej skraplacza,
- sprawdzenie układu chłodniczego,
- sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania systemu sterowania,
- sprawdzenie izolacji termicznej obiegu chłodniczego.

Oraz inne czynności wykonywane podczas kontroli okresowej, zgodnie z art. 62 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, Kontrolę przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych powinny przeprowadzić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wentylacji.

Z przeprowadzonych czynności / sprawdzeń Wykonawca winien sporządzić protokół potwierdzony przez osobę o odpowiednich uprawnieniach.

Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 14 kwietnia 2015 roku e-mailem na adres dkandziora@asp.katowice.pl albo osobiście Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych p. 001, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice.

2. **Termin realizacji zamówienia:** przeglądy instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wymianą filtrów w budynkach przy ul. Raciborskiej 37 oraz ul. Koszarowej 19 należy wykonać w terminie do 30 kwietnia 2015r. oraz do 30 października 2015r. natomiast przeglądy konserwacyjne klimatyzatorów w budynku przy ul. Koszarowej 19 do 30 maja 2015r. oraz do 30 listopada 2015r.
3. **Termin płatności :** Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w dwóch częściach, po wykonaniu usługi, potwierdzonej protokołem odbioru w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.

II. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

1. Wykonawca składa ofertę na formularzu ofertowym sporządzonym wg załączonego wzoru (załącznik nr 1) oraz kopią aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Konduktor



W przypadku działania przez osoby nie ujawnione w rejestrze Wykonawca winien przesłać pełnomocnictwo.

2. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
4. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca winien przesłać ofertę (dokumenty, o których mowa w pkt. II ppkt. 1) w formie pisemnej.
5. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:
Dominika Kandziora e-mail: dkandziora@asp.katowice.pl

III. OCENA OFERT

1. Kryterium oceny ofert: cena 100 %.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. Informację o wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz prześle Wykonawcom, którzy złożyli ofertę.

ZAMAWIAJĄCY

KANCLERZ

mgr Iwona Heszlińska

REKTOR

prof. dr hab. Antoni Cygan