

Katowice, dnia 12.04.2016 r.

ASP-DAT-2312-20 /2016

## ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37, 40-074 Katowice zaprasza do składania oferty na wykonanie przeglądu i konserwacji (wraz z wymianą filtrów) instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzatorów w budynkach Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37 i ul. Koszarowej 19.

## I. SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

## 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dwóch przeglądów i konserwacji (wraz z wymianą filtrów) instalacji wentylacji mechanicznej oraz dwóch przeglądów konserwacyjnych klimatyzatorów w budynkach Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37 i ul. Koszarowej 19.

Wykonawca winien posiadać certyfikat dla przedsiębiorców wydany Wykonawcy odpowiednio w rozporządzeniu (WE) nr 303/2008 albo rozporządzeniu (WE) nr 304/2008.

Przeglądy będą wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Centrale wentylacyjne oraz jednostka zewnętrzna klimatyzatora w budynku przy ul. Raciborskiej 37 znajdują się na dachu budynku. Stąd z uwagi na występujące zagrożenie uczestników, Zamawiający nie dopuszcza możliwości przeprowadzenia wizji.

Wykaz urządzeń objętych przedmiotem zamówienia :

Miejsce realizacji	Centrale wentylacyjne	Agregaty chłodnicze	Klimatyzatory
Raciborska 37	Centrala nawiewno – wywiewna: <ul style="list-style-type: none"> <li>• GOLD 20C – 1szt. (filtry kieszeniowe klasy EU5, kpl. naw./wyw.)</li> <li>• GOLD 40C – 1szt. (filtry kieszeniowe klasy EU5, kpl. naw./wyw.)</li> </ul>	COOL DX 20A – 1 szt. COOL DX 40A – 1 szt.	Serwerownia Klimatyzator FUJITSU INVERTER typu split ścienny ASYA 12LCC

Koszarowa 19	<p>Centrala nawiewna :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VBW SKW-4-P-2500-3-1 – 2 szt. (nr fabryczne: A 8662/04 i 8663/04)</li> <li>• VBW SPS-1-P-2000/600 SDEWH-1-3-1– 1 szt. (nr fabryczny : C 8848/03)</li> <li>• HERMES APN-2P 2000/400 CP – 5 szt. (nr fabryczne : C6269/07, C 6270/07, C 6271/07, C 6272/07, C 6273/07)</li> </ul> <p>Wentylatory wyciągowe :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Silvent 315 – 3 szt.</li> <li>• TD-100-250 – 3szt.</li> </ul>	brak	<p><u>Serwerownia</u> Klimatyzator FUJITSU :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jednostka zewnętrzna wspólna AOYA-18LA3 – 1 szt. (nr fabryczny: T008102)</li> <li>• Jednostka wewnętrzna ścienna ASYA07LA – 1 szt. (nr fabryczny: E052016)</li> <li>• Jednostka wewnętrzna ścienna ASYA14LA – 1szt. (nr fabryczny : E007145)</li> </ul> <p><u>Studio dźwięku</u> Klimatyzator Mitsubishi Electric :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jednostka wewnętrzna PAR-RP-BA – 1szt.</li> <li>• Jednostka zewnętrzna SUZ-KAV35 VA2 – 1 szt.</li> </ul>
--------------	---	------	---

Zamawiający posiada urządzenia, dla których prowadzi karty zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (ustawa z dnia 15 maja 2015r. ,Dz.U.2015 poz. 881)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca winien złożyć ofertę na wykonanie usługi w dwóch budynkach.

**Wymagania Zamawiającego :**

W ramach zamówienia Wykonawca wykona:

- 1) Sprawdzenia stanu technicznego instalacji wentylacji, zgodnie z art. 62 ust. 6 ustawy Prawo budowlane, sprawowanie kontroli nad technicznym działaniem urządzeń,



w szczególności tych, dla których prowadzi się karty oraz przeprowadzenia wszelkich czynności konserwacyjnych wymaganych dla poprawności działania instalacji i urządzeń, w tym:

- wymiana filtrów,
- kontrola działania przepustnic,
- kontrola pracy wentylatora (naciąg paska, głośność, przepływ, jakość dławnic),
- sprawdzenie działania nagrzewnic elektrycznych (kontrola połączeń elektrycznych),
- sprawdzenie poprawności działania automatyki (kontrola zabezpieczeń),
- pomiar poboru prądu przez urządzenie na poszczególnych fazach,
- sprawdzenie kolejności faz,
- pomiar przepływu powietrza,
- sprawdzenie szczelności połączeń z kanałami.

2) W ramach przeglądu klimatyzatorów Wykonawca dokona :

- czyszczenia chemicznego jednostek wewnętrznych i zewnętrznych oraz dezynfekcji parownika,
- czyszczenie filtra powietrza w jednostce wewnętrznej,
- sprawdzenie instalacji odprowadzającej kondensat (czyszczenie, uszczelnianie, izolacja),
- czyszczenie parownika oraz sprawdzenie szczelności układu chłodniczego,
- sprawdzenie części elektrycznej i sterowania,
- sprawdzenie części elektrycznej skraplacza,
- sprawdzenie układu chłodniczego,
- sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania systemu sterowania,
- sprawdzenie izolacji termicznej obiegu chłodniczego.

Kontrolę przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych powinny przeprowadzić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wentylacji.

Z przeprowadzonych czynności/sprawdzeń Wykonawca winien sporządzić :

- 1) protokół (dla każdego z budynków) z czynności potwierdzony przez osobę o odpowiednich uprawnieniach,
- 2) zestawienie wykonanych czynności dotyczących instalacji, konserwacji lub serwisowania, kontroli szczelności urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz systemów wykrywania wycieków w urządzeniu, zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (ustawa z dnia 15 maja 2015r., Dz. U. 2015 poz. 881).



Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 15.04 2016 roku e-mailem na adres Aleksandra.Bisak@vtech.pl albo osobiście Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych p. 001, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice.

2. **Termin realizacji zamówienia:** przeglądy instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wymianą filtrów w budynkach przy ul. Raciborskiej 37 oraz ul. Koszarowej 19 należy wykonać w terminie **do 30 kwietnia 2016r.** oraz **do 30 października 2016r.**, natomiast przeglądy konserwacyjne klimatyzatorów w budynku przy ul. Raciborskiej 37 oraz ul. Koszarowej 19 **do 30 maja 2016r.** oraz **do 30 listopada 2016r.**

Umowa na wykonanie w/w przeglądów zostanie podpisana na okres **1 roku** od daty udzielenia zamówienia i będzie obejmowała dodatkowe prace w przypadku wystąpienia awarii instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzatorów.

3. **Termin płatności :** Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w dwóch częściach, po wykonaniu usługi, potwierdzonej protokołem odbioru w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.

## II. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

1. Wykonawca składa ofertę na formularzu ofertowym sporządzonym wg załączonego wzoru (załącznik nr 1) oraz kopią aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

W przypadku działania przez osoby nie ujawnione w rejestrze Wykonawca winien przesać pełnomocnictwo.

2. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

4. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca winien przesać ofertę (dokumenty, o których mowa w pkt. II ppkt. 1) w formie pisemnej.

5. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

Aleksandra Bisak - Vtech e-mail: Aleksandra.Bisak@vtech.pl

## III. OCENA OFERT

1. Kryterium oceny ofert: cena 100 %.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

3. Informację o wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz prześle Wykonawcom, którzy złożyli ofertę.

ZAMAWIAJĄCY

REKTOR

prof. dr hab. Antoni Cygan